

Firma: _____

Anschrift: _____

System : **HUECK "Serie RS C"**

Verantwortlicher für die werkseigene Produktionskontrolle: Herr: _____

Herr: _____

Lfd. Nr. : _____

Datum : _____

Objekt : _____

**Grundlagen zur werkseigenen Produktionskontrolle
Rauchschutztür DIN 18 095 - RS - 1 / RS - 2 - Tür**

	ja	nein
"HUECK RS C - 1" AbP. 12 000 622 - 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"HUECK RS C - 2" AbP. 12 000 622 - 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konstruktionszeichnungen RS C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stichprobenweise Überprüfung des Vormaterials nach Checkliste 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stichprobenweise Überprüfung der Fertigprodukte nach Checkliste 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stichprobenweise Überprüfung der Funktionskontrolle nach Checkliste 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einbauanleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartungsanleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werksbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum

Verantwortlicher für die
werkseigene Produktionskontrolle

RS-1-Tür "HUECK RS C-1"

RS-2-Tür "HUECK RS C-2"

lfd. Nr.	Bezeichnung		ja / nein	Bemerkung
1.0	Blendrahmen			
1.1	Blendrahmenprofil 528 101/100/102			
	Blendrahmenprofil 528 200/201/300/500			
	Blendrahmenprofil 531 301			
1.2	Bodenschwelle 531 603			
2.0	Flügelrahmen			
2.1	Flügelrahmenprofil 528 200/201/203			
2.2	Sockelprofil 90 hoch			
	Sockelprofil wahlweise 150 hoch			
	Sockelprofil wahlweise 180 - 300 hoch			
2.3	Sprossenprofil max. 2 / Kämpfer max. 5			
2.4	Sprossen \leq 200, aufgeklebt			
3.0	Beschläge und Zubehör			
3.1	Türband 20 mm,	994 211/212		
	Türband 20 mm,	994 213/258		
	Türband 36 mm, nur mit BTS	994 214/259		
	Türband 20 mm,	994 216/261		
	Türband 36 mm, nur mit BTS	994 217/262		
	Türband 20mm / 36 mm	994 215/260		
	Zubehörsatz für Türbänder	994 269		
	Zubehörsatz bei Profil 528 102	994 640		
3.2	Rollentürband	998 092		
	Zubehörsatz für Rollentürband	994 635		
	Zubehörsatz bei Profil 528 600	994 636		
	Zubehörsatz bei Profil 528 102	994 639		
3.3	Einfallenschloß, BKS 1828, L/R	998 013		Normalfunktion
	Einfallenschloß, BKS 1820, L oder R	998 016/17		Funktion D
	Einfallenschloß, BKS 1820, wahlweise	998 014/015		Funktion B
	Einfallenschloß, BKS 1826, L/R	998 018		Funktion E
	Einfallenschloß, BKS 1821, L oder R	998 021/022		Funktion D
	Einfallenschloß, BKS 1821, wahlweise	998 019/020		Funktion B
	Einfallenschloß, BKS 1829, L/R	998 023		Funktion E
	Fallenschloß, BKS 1893	998 097		
	Zweifallenschloß, BKS 1838, L oder R	998 041/057		Normalfunktion
	Zweifallenschloß, BKS 1830, L oder R	998 044/045		Funktion D
	Zweifallenschloß, BKS 1830, wahlweise	998 042/043		Funktion B
	Zweifallenschloß, BKS 1836, L oder R	998 046/058		Funktion E
	Zweifallenschloß, BKS 1840	998 095/096		Normalfunktion
	wahlweise Schloß			
3.4	Schließblech, L/R	998 027		
	Schließblech	998 099/100		
	Schließblech für E-Türöffner L/R	998 033/034		
	Schließblech	998 101/102		
	Falztreibriegel, BKS 1899 L/R	998 025		
	Treibriegelschloß BKS 1890 L/R	998 024		
	Umlenkgetriebe, wahlweise BKS 1898	998 026		
	Schaltchloß, BKS 1895 L/R	998 006		
	ECO-Dualverriegelung	998 012		
3.5	Elektro-Türöffner 14, 6-12V, L/R	911 795		
	Elektro-Türöffner 14, 24V eE, L/R	911 796		

RS-1-Tür "HUECK RS C-1"

RS-2-Tür "HUECK RS C-2"

lfd. Nr.	Bezeichnung		ja / nein	Bemerkung
3.6	Türdrücker - Gangflügel	994 184		
	Türdrücker - Standflügel	994 654		
	Türdrücker, wahlweise nach DIN 18273			
	Antipanic-Stangengriff - Gangflügel	998 028		
	Antipanic-Stangengriff - Standflügel	998 029		
3.7	Drückerstift	913 074/075		
	Drückerstift - Standflügel	913 076		
3.8	Türschließer DIN EN 1154	Fabrikat		
		Typ		
3.9	Autom. Drehtürantrieb wahlweise	Fabrikat		
		Typ		
	Dorma ITS 96			
3.10	Bodentürschließer DIN EN 1154	Fabrikat		
		Typ		
3.11	Türanschlagdichtung	911 025		
3.12	Schwellendichtung	912 028/029		
3.13	Automatische Türdichtung	"Stadi/Hueck"		
4.0	Verglasung, Füllung, Glastype			
4.1				
4.2	Glasleiste			
4.3	Verklotzung min. 80 mm	913 127		
	Glasdichtung	911 081		
	Einrollprofil	911 079		
	Einrollprofil	911 108		
	Einrollprofil	911 078		
	Formteil	913 067/068		
5.0	Kennzeichnung	Ü-Zeichen		
5.1	Schlösser			
	Türdrücker			
	Türschließer			

Herstellerfirma

Verantwortlicher für die
werkseigene Produktionskontrolle

Stempel

Datum/Unterschrift

RS-1-Tür "HUECK RS C-1"

lfd. Nr.	Bezeichnung		ja / nein	Bemerkung
1.0	Zusammenbau			
1.1	Blendrahmen-Innenmaß	Breite	508 mm - 1394 mm	
		Höhe	1679 mm - 2622 mm	
1.2	Flügelrahmen-Außenmaß	Breite	496 mm - 1382 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
1.3	Luftspaltkontr./Schattenfuge	oben	6 ± 1 mm	
	Luftspaltkontr./Schattenfuge	seitlich	6 ± 1 mm	
	Luftspaltkontr./Schattenfuge	unten	10 ⁺⁰ ₋₂ mm / 10 ⁺⁰ ₋₅	
2.0	Funktionsprüfung			
2.1	im Betrieb		einwandfrei	
2.2	auf der Baustelle		einwandfrei	
3.0	Übereinstimmungskennzeichen		912 540	

Herstellerfirma

Verantwortlicher für die
werkseigene Produktionskontrolle

Stempel

Datum/Unterschrift

RS-2-Tür "HUECK RS C-2"

lfd. Nr.	Bezeichnung		ja / nein	Bemerkung
4.1	Zusammenbau – Normal- und Teilantipanik im Gangflügel –			
4.1.1	Blendrahmeninnenmaß	Breite	1233 mm - 2544 mm	
		Höhe	1679 mm - 2622 mm	
4.1.2	Flügelrahmen-Außenmaß – Gangflügel –	Breite	496 mm - 1382 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
4.1.3	Flügelrahmen-Außenmaß – Standflügel –	Breite	430 mm - 1274 mm	
		Höhe	1663 mm - 2306 mm	
4.1.4.	Luftspaltkontr./Schattenfuge	oben	6 ± 1 mm	
		seitlich	6 ± 1 mm	
		mitte	6 ± 1 mm	
		unten	10 ⁺⁰ ₋₂ mm / 10 ⁺⁰ ₋₅	
4.2	Zusammenbau – Vollantipanik-Türband 20 / 14 mm Abstand –			
4.2.1	Blendrahmen-Innenmaß	Breite	1494 mm - 2544 mm	
		Höhe	1679 mm - 2622 mm	
4.2.2	Flügelrahmen-Außenmaß – Gangflügel –	Breite	749 mm - 1382 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
4.2.3	Flügelrahmen-Außenmaß – Standflügel –	Breite	551 mm - 1274 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
4.2.4	Luftspaltkontr./Schattenfuge	oben	6 ± 1 mm	
		seitlich	6 ± 1 mm	
		mitte	6 ± 1 mm / 7 ± 1 mm	
		unten	10 ⁺⁰ ₋₂ mm / 10 ⁺⁰ ₋₅	
4.3	Zusammenbau – Vollantipanik-Türband 36 mm Abstand –			
4.3.1	Blendrahmen-Innenmaß	Breite	2094 mm - 2544 mm	
		Höhe	1679 mm - 2622 mm	
4.3.2	Flügelrahmen-Außenmaß – Standflügel –	Breite	1049 mm - 1382 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
4.3.3	Flügelrahmen-Außenmaß – Standflügel –	Breite	810 mm - 1274 mm	
		Höhe	1663 mm - 2606 mm	
4.3.4	Luftspaltkontr./Schattenfuge	oben	6 ± 1 mm	
		seitlich	6 ± 1 mm	
		mitte	6 ± 1 mm	
		unten	10 ⁺⁰ ₋₂ mm / 10 ⁺⁰ ₋₅	
5.0	Funktionsprüfung			
5.1	im Betrieb	einwandfrei		
5.2	auf der Baustelle	einwandfrei		
6.0	Übereinstimmungskennzeichen		912 541	

Herstellerfirma

Verantwortlicher für die
werkseigene Produktionskontrolle

Stempel

Datum/Unterschrift